

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Nor Oriente Hualtatas
Vex-569 Estacionamiento Sub N°6 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
23492

N° de Activo Fijo 50003118-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2391 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		4.8	4.4	4.7	8.14	

Fecha Mantención: 30-09-2021
Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica