

ORDEN DE TRABAJO

|             |                             |                      |                 |
|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Equipo      | Cortina de Aire             | N° de Activo Fijo    | 50003500-0      |
| Ubicación   | SUBT -1 TORRE MEDICA        |                      |                 |
| Descripción | C. ALIMENTACION-ENTRADA SUR | N° OT                | 5476            |
| Marca       | CLARK                       | Edificio             | Vitacura 5951   |
| Modelo      | CAC-150C2                   | Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Serie       | A11803141764                | Área                 | Mantenición     |

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

|         |      | Alta                                  |      | Baja |      |         |
|---------|------|---------------------------------------|------|------|------|---------|
|         |      | Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) |      | 8.4  | 7.6  |         |
|         |      | Medición de Consumos Eléctricos (A)   |      |      |      |         |
|         | Trif | Mono                                  | R    | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓                                     | 0.91 |      | 0.79 | 1.07    |
| Motor 2 |      |                                       |      |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 17-12-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica