ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	PISO -1 TORRE SUR		
Descripción	CA. MAMPARA PASILLO LARGO	N° OT	3130
Marca	NEDFON	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	RM125093D-YB25	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	A1807156079	Área	Mantención

Reapriete de bornera de motores	✔
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✔
Limpieza de motor eléctrico	✔
Limpieza general del equipo	✔
Cambio de rodamientos	✔
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✔

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	6.5	5.7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✔	6.2		5.8	9
Motor 2						

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantención Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico | **V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería** | **V° B° Responsable Clínica**