

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Odontología
Descripción	Odontología - Box Radiología 1
Marca	YORK
Modelo	YGFC06CBAHEFXXLDE
Serie	50530N60395111

Correlativo de Fan Coil	1079
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	1982
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.2
Calor	37.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2	1.7	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.36	0.33	0.3	0.63
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica