

Equipo	Mini Split
Ubicación	Piso 6 Rafael Maluenda Muro Presentacion (Sur)
Descripción	Oficina N° 2
Marca	LG
Modelo	ARNU09GSBL2
Serie	601KCZD166B

N° de Activo Fijo	50003065-0
N° OT	3155
Edificio	Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.9		✓	0.14	0.13	0.12	0.16
Calor	36.7						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica