

ORDEN DE TRABAJO

|             |                      |                      |                 |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Equipo      | Cortina de Aire      | N° de Activo Fijo    | S/R             |
| Ubicación   | SUB. -1 TORRE MEDICA |                      |                 |
| Descripción | CUARTO DE CARNE 2    | N° OT                | 5534            |
| Marca       | KHONE                | Edificio             | Vitacura 5951   |
| Modelo      | EM-1212A-2Y          | Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Serie       | CKY024A20100600040   | Área                 | Mantenición     |

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
|                                       | Alta | Baja |
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 6.2  | 4.8  |

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|---|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S | T    | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓    | 0.34                                |   | 0.28 | 0.68    |
| Motor 2 |      |      |                                     |   |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 18-12-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica