

Equipo	Mini Split
Ubicación	Casa N° 5989 Concilio Vaticano
Descripción	Casa N° 5989 Sala Fredy Gallardo
Marca	AIRWELL
Modelo	AWVYGFD18H11
Serie	3B23520850

N° de Activo Fijo	50002958-0
N° OT	4388
Edificio	Vitacura 6080
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.6		✓	0.39			0.55
Calor	44.3						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					7.9
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica