

ORDEN DE TRABAJO

|             |  |
|-------------|--|
| Equipo      | Unidad Manejadora de Aire                  |
| Ubicación   | Sub.2° Nor-Oriente Mo                      |
| Descripción | Uma Acceso Centro-Norte (Doble Altura) 1.3 |
| Marca       | YORK                                       |
| Modelo      | YSM-25M1515HVCCR                           |
| Serie       | 50531F19739384                             |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo    | 50001893-0               |
| N° OT                | 9447                     |
| Edificio             | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022              |
| Área                 | Mantenición              |

- Limpieza serpentín de Agua Caliente
- Limpieza serpentín de Agua Fria
- Chequeo de correas
- Alineación de poleas
- Cambio de correas
- Chequeo y limpieza de termostato
- Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
- Limpieza de sistema de condensado y desagüe
- Reapriete de bornera de motores
- Chequeo de válvulas
- Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente
- Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
- Limpieza de motor eléctrico
- Limpieza general del equipo
- Lubricación de rodamientos
- Inspección de juntas, lonas y aislación

|   |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.7 |
| Calor                        | 40.3 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 15.9 |
|-------------------------------------|------|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |       |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S     | T     | Nominal |
| Motor 1 | ✓    |      | 14.79                               | 15.24 | 14.96 | 30.3    |
| Motor 2 |      |      |                                     |       |       |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 14-04-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica