

ORDEN DE TRABAJO

Edificio

Área

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Fan Coil	_
Subterraneo N°1 Mo	
Sodexo Bodega De Abarrotes N°1	
YORK	
YGFC08CBAHEF-L	
F6010001EB11437	

~

Correlativo de Fan Coil	744		
N° de Activo Fijo	50002101-0		
N° OT	6492		

6492 Av. Manquehue Norte 1499 Enero, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.2
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.8	2.4	2			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.3 0.28 0.26 0.49 0.19 0.16 0.13 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	· ·		
Fecha Mantención:	25-01-2022		

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1

Andrés Ramírez

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica