

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

	FREEZER	
	Piso -3 Vit	
Congeldor 650lt estac3 vit		
	MAIGAS	
	650LT CURVO	
	MA6501524LT	

N° de Activo Fijo 60001370-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9574
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Cooler	1.1	

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor Ventilador	1.1	1.5	

Fecha Mante	ención: 19-04-2022		
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito José Paricaguan		
		\bigcap \bigcap	
	Mantención Grupo 1 QR Manter	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica