

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|--------------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso -2 |
| Descripción | Laboratorio Bioquímica C |
| Marca | YORK |
| Modelo | 42CE014315AR2 |
| Serie | E14315AR21101301958322 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Correlativo de Fan Coil | 746 |
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 3671 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|----|
| Frío | 21 |
| Calor | 21 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.8 | 2.8 | 1.8 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| | Alta | Media | Baja |
| Motor 1 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| Motor 2 | 0.43 | 0.4 | 0.37 |
| Motor 3 | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 28-10-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica