

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:		Unidad Manejadora de Aire Azotea P7° Sector Norte Mo Uma Neonatologia 5.10 YORK YSM-50M0707HHR 50531G19819034	N° De Activo:  Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva		50001880-0  Mo Diciembre, 2021  ✓						
LIMPIEZA DE FILTROS  LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE  LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA  CHEQUEO DE CORREAS  ALINEACION DE POLEAS		VRV FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA N/A  ✓  ✓	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA	
CAMBIO DE CORREAS  LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO  LIMPIEZA DE TERMOSTATO  LIMPIEZA DE DIFUSORES  LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)								N/A			
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR  LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR  REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES  CHEQUEO DE VALVULAS  REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT  LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA								<b>* * * *</b>			
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO  LIMPIEZA GENERAL  LUBRICACION GENERAL  EQUIPOS  CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA					Entrada	Presiór S	ı alida	✓ ✓ ✓ ✓ Entrada	Tempera Sa	atura lida	PSI/°C
(		MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)	Trif	Mono	R Baja Baja		S [	T Alta Alta	No.	om.	Amp Amp Amp Amp PSI/° PSI/°
	Split Comp	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Trif	Mono	R Baja Frío		S	Alta C°		om	Amp Amp Amp PSI/°G
	Vex / Vin Cortina de aire	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Trif	Mono	R 2.61 1.03 14.3		\$ .58 [.05 ] .05 [.0.7]	T 2.53 0.96 Frío/Calor	3. 1.	от 46 57 м/в	Amp Amp °C °C
Observa	iciones.		SE REALIZA MANTEN	CIÓN PREVEN	TIVA						
Fecha Inicio: 14-12-2021  Técnico 1: Yohansson Henrito		Té	Técnico 2:		José Paricagu				1		
		nción Grupb 1	Carlos Br Supervisor de M QR Clea					V° B° Res	ponsable C	línica	