

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso -1 Urg.Escolar
Planta Telefonica Bodega Convenio
PCTRONIC
TAC24CHSAL
THS-9682

N° de Activo Fijo	50001672-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6802
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.2		
Calor	43.8		
Retorno			

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.58			0.9
Ventilador Interior						
Compresor 1						13.2
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 27-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica