

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1051
Ubicación	Piso 1 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Norte, Unidad De Enfermería	N° OT	3067
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC10CBAHEFXRDE	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	50530B70447577	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.1
Calor	43


Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3.3	2.7

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.41	0.36	0.33	0.55
Motor 2	0.45	0.39	0.33	0.55
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica