

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clinica
Uma 41 Central De Mat. Pabellón Central
YORK
CS32SHMP-D
92124570V

N° de Activo Fijo

50001606-0

9128

Vitacura 5951

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

n Abril, 2022

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.2	
Calor	34.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.6
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.24	1.29	1.2	2.1
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					

Fecha Mantención: 07-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica