

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUB- 1° MO
Descripción	CA REPOSTERIA
Marca	CLARK
Modelo	CAC-12C2
Serie	A1802280010

N° de Activo Fijo	50003339-0
N° OT	5703
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Agosto, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.76	0.35		0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-08-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Miguel Angel Delgado

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica