

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo 50002944-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3227
Vitacura 6080
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.9		
Calor	45.7		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.21			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	20-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

OR Planter

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica