

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
PATIO MANQUEHUE PISO -1
RADIOTERAPIA, CONSULTA
ANWO
GES12ED00
487433267172

N° de Activo Fijo 50002871-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2360	
AV. VITACURA 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.4			
Calor	40.2			
Retorno				

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.22 0.3 **Ventilador Interior** 0.4 **~** 0.29 Compresor 1 2.2 3.7 **~** Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	30-09-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica