

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | AZOTEA P5° TORRE MEDICA |
| Descripción | VEX 62 P3° Y P4° TORRE SUR |
| Marca | S&P |
| Modelo | CBM-320/240NT550 |
| Serie | S12848000 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | 50000945-0 |
| N° OT | 9178 |
| Edificio | AV. VITACURA 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|-----|-----|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor | ✓ | | 3.35 | 3.4 | 3.4 | 5.8 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 07-04-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica