

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso 5 MO
Descripción	Periférica Piso 5 MO
Marca	FENSA
Modelo	ADVANTAGE 8500T
Serie	240060027-00007502

N° de Activo Fijo	62001105-0
N° OT	1792
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	4.1
Freezer	-17.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.31	0.18
Ventilador	0.17	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica