

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
PISO 2 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 24, PISO 2, ALEMANA SEGUROS
ANWO
GES12E - INT
4C08160000508

N° de Activo Fijo 241

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6966
AV MANQUEHUE NORTE 1370
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	6.8
Calor	38.5
Retorno	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 0.23
 0.3

 Ventilador Interior
 ✓
 4.86
 6.8

 Compresor 1
 Compresor 2
 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	06-02-2022

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica