

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| | Mini Split | |
|-----|-----------------|--------|
| Est | acionamiento Mo | Piso 3 |
| | Nodo Informati | ca |
| | ANWO | |
| | GES18E-DOO | |
| | 4G8319011623 | 39 |

| N° de Activo Fijo | 50003530-0 |
|-------------------|------------|

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3552 |
|--------------------------|
| Av. Manquehue Norte 1499 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|-----|--|
| Frío | 9.1 | |
| Calor | | |
| Retorno | | |

| | | | | Medición de Cons | umos Eléctricos (A) | |
|---------------------|------|----------|------|------------------|---------------------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.23 | | | 0.45 |
| Ventilador Interior | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 9 |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

OR Planter

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica