

ORDEN DE TRABAJO

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Equipo      | Unidad Manejadora de Aire      |
| Ubicación   | Sala De Maq. Jardín Vitacura   |
| Descripción | UMA 95 UCI Pediátrica Hab. 184 |
| Marca       | INTERCAL                       |
| Modelo      | MF00-14-12-13-0-H              |
| Serie       | 16005.5.3.1                    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo    | 50003791-0    |
| N° OT                | 9012          |
| Edificio             | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022   |
| Área                 | Mantenición   |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Chequeo de correas                                   | ✓ |
| Alineación de poleas                                 | ✓ |
| Cambio de correas                                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente      | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación              | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.1 |
| Calor                        | 40.8 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 13.5 |
|-------------------------------------|------|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 | ✓    |      | 0.45                                | 0.42 | 0.43 | 2.47    |
| Motor 2 |      |      |                                     |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 01-04-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica