

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | UCI ADULTO PISO 6 |
| Descripción | UCI ADULTO PISO 6 HABITACION 567 |
| Marca | S&P |
| Modelo | TD1300/250 |
| Serie | 1010764096 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 4040 |
| Edificio | AV. VITACURA 5951 |
| Período de Ejecución | Noviembre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | R | S | T | Nominal |
| Motor | Trif | Mono | 0.75 | | | 0.9 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 09-11-2021

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica