

Equipo:	Cortina De Aire	N° De Activo:	50003495-0
Ubicación:	Sub.1° Mo	Cliente:	Mo
Descripción:	Ca-1323 Sanitizado De Verduras	Periodo Ejecución	Mayo, 2021
Marca:	CLARK	Area	
Modelo:	CAC-120C2	Mantencción preventiva	✓
Serie:	A1804001267		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										N/A
ALINEACION DE POLEAS										N/A
CAMBIO DE CORREAS										N/A
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										N/A
LIMPIEZA DE TERMOSTATO										
LIMPIEZA DE DIFUSORES										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)										
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										N/A
CHEQUEO DE VALVULAS										N/A
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT										✓
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										N/A
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO										✓
LIMPIEZA GENERAL										✓
LUBRICACION GENERAL										✓

EQUIPOS				Presión		Temperatura			
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
		Trif	Mono						
				R	S	T	Nom.	Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								PSI/°	
				Baja		Alta		PSI/°	
				Baja		Alta			
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR							Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frio				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Calor		C°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		✓	0.53		0.47	0.85	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			7.2		6.7	A/M/B	°C
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C
✓	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frio/Calor		

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 31-05-2021

Técnico 1: Xavier Matute Técnico 2: Miguel Angel Delgado

Mantencción Grupo 2  
QR Cleaner

Supervisor Mantención  
Fernando Cavia  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica