

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventana	
Piso 2	
Asoc. Chileno Alemana	
SAMSUNG	
A212F15EA	
P2ER700021	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6487
Vitacura 5982
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
✓
~
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C		
Frío	10.6	
Calor	44.7	
Retorno		

		Гrif Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif		R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		>	0.76			0.9
Ventilador Interior						
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 25-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR-Diamor

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica