

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	50
Ubicación	PISO 13 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50001330-0
Descripción	ENFERMERA COORDINADORA CLINICO DE	N° OT	8330
Marca	TRANSPLANTE PISO 13 TORRE SUR	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC05CBAHEFXXL-E	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	F5047005FA08565	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	39.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.1	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.25	0.23	0.22	0.39
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-03-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica