

ORDEN DE TRABAJO

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Equipo      | Unidad Manejadora de Aire      |
| Ubicación   | Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica |
| Descripción | Uma 85 Banco De Sangre         |
| Marca       | YORK                           |
| Modelo      | BPS7                           |
| Serie       | ZLLM015807                     |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| N° de Activo Fijo    | 50000567-0      |
| N° OT                | 4888            |
| Edificio             | Vitacura 5951   |
| Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Chequeo de correas                                   | ✓ |
| Alineación de poleas                                 | ✓ |
| Cambio de correas                                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente      | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación              | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.6 |
| Calor                        | 10.6 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 12 |
|-------------------------------------|----|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 | ✓    |      | 1.72                                | 1.68 | 1.6  | 3.15    |
| Motor 2 | ✓    |      | 1.75                                | 1.6  | 1.69 | 3.55    |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 12-12-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica