

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split                     |
|--------------------------------|
| Casa N° 5827 Concilio Vaticano |
| Casa N° 5827 Convenio 5        |
| ANWO                           |
| GES12ED00                      |
| 430065818                      |

N° de Activo Fijo 50002968-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5826
Vitacura 6080
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| <b>✓</b> |
|----------|
| <b>~</b> |
| ✓        |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>~</b> |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
|          |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |  |  |
|------------------------------|------|--|--|--|
| onequeo de remperaturas ( o) |      |  |  |  |
| Frío                         | 9.5  |  |  |  |
| Calor                        | 44.9 |  |  |  |
| Retorno                      |      |  |  |  |

|                     |      | Trif Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|---------------------|------|-----------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                     | Trif |           | R                                   | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior |      | <b>✓</b>  | 0.21                                |   |   | 0.3     |
| Ventilador Interior |      |           |                                     |   |   |         |
| Compresor 1         |      |           |                                     |   |   | 3.7     |
| Compresor 2         |      |           |                                     |   |   |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito
José Paricaguan

19-12-2021

Mantención Grupb 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica