

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Urgencia General
Descripción	Urgencia General - Box 40 Y 41
Marca	YORK
Modelo	YGFC06CBAHEFXLDE
Serie	50530N60395133

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1889
S/R
2250
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.2	1.4

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.49	0.42	0.37	0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica