

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Torre Sur
Convenio Modulo 4
YORK
YGFC12CBAHEF-R
F5011012EF19483

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	379	
N° de Activo Fijo	50001032-0	

N° OT3617EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónOctubre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	37.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.36
 0.33
 0.3
 0.65

 0.36
 0.33
 0.3
 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica