

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 08
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486104W00082

N° de Activo Fijo

12004148-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

9168
Av. Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.3	
Calor	34	
Retorno		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.83			13
Ventilador Interior		✓	1.92			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	07-04-2022

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica