

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Cubierta, Nucleo Lado Sur
Descripción	Vex Desde Sub.1° Al Sub.6°
Marca	NICOTRA
Modelo	AT 10-10 S-1 A
Serie	THS13EXT1S1A67

N° de Activo Fijo	50002214-0
N° OT	5626
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Junio, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	1.23			1.56

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-06-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Derbyn Bueno

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica