

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5989 Concilio Vaticano
Casa N° 5989 Of Fousia Quintero
AIRWELL
AWAVYGF018411
3823520864

N° de Activo Fijo

50002957-0

4389

Vitacura 6080

N° OT

Edificio
Período de Ejecución

Noviembre, 2021

Área

ea Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.6			
Calor	45.1			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.35			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1						7.9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-11-2021		

Mantención Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica