

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Equipo | Unidad Manejadora de Aire |
| Ubicación | Sector Anillo P6° Clinica |
| Descripción | Uma Pabellon 5 Maquina N° 1 |
| Marca | INTERCAL |
| Modelo | MF01-26-19-21-0-H |
| Serie | 139805.1.1 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | 50003191-0 |
| N° OT | 9142 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 11.3 |
| Calor | 37 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 8.6 |
|-------------------------------------|-----|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|-----|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor 1 | ✓ | | 2.52 | 2.45 | 2.4 | 4.6 |
| Motor 2 | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 07-04-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica