

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1714
Ubicación	Piso 5 Clínica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Sala Estar Enfermeras	N° OT	2922
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC08CBAHEF	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F3004015BI08897	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	44.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.5	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.55	0.5	0.46
Motor 2	0.25	0.2	0.15
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica