

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Estacionamiento Manquehue Sub.1º
Descripción	Vex 20 Laboratorio Clinico
Marca	SODECA
Modelo	CBSOR 560-X-15
Serie	THS-5601

N° de Activo Fijo	50001431-0
N° OT	9212
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	✓		1.79	1.88	1.84	2.69

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica