

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Azotea P7° Sector Sur Pnte Mo
Uma Recuperación 5.7
YORK
YSM-50M0707HHL
50531G19819033

N° de Activo Fijo 50001881-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7000
Av. Manquehue Norte 1499
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.1
Calor	40.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1						
Motor 2	~		0.89	0.95	0.91	1.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 10-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica