

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split					
Piso 6 Rafael Maluenda Muro Presentacion (Norte)					
Area Comun Nor Poniente					
LG					
ARNU14BSCL2					
601KCNL16079					

N° de Activo Fijo

Área

N° OT 2464
Edificio Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución Septiembre, 2021

50003090-0

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)						
Frío						
Calor						
Retorno						

**Observaciones:** 

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.19			0.29	
Ventilador Interior							
Compresor 1							
Compresor 2							

Se realiza mantención preventiva

Mantencjón Grupb 1

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica