

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1 Mo
Sodexo Bodega De Abarrotes N°1
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F6010001EB11437

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil		
N° de Activo Fijo		

744 50002101-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

2857
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	22

Baja

0.31

0.22

Nominal

0.49

0.27

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.3	1.7

 Alta
 Media

 Motor 1
 0.36
 0.34

 Motor 2
 0.24
 0.23

 Motor 3
 0.24
 0.23

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica