

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Purificador de Aire
Ubicación	Piso 10 Hall Torre Sur
Descripción	Piso 10 Torre Medica
Marca	AEROLITE
Modelo	APH510
Serie	19011900959

N° de Activo Fijo	S/Reg
N° OT	5525
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza general del equipo	✓
Limpieza/cambio de filtro	✓
Limpieza de sensores	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

	L	Nominal
Medición de Consumos Eléctricos (A)	0.02	0.05

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica