

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5989 Concilio Vaticano
Casa N° 5989 Of Fousia Quintero
AIRWELL
AWAVYGF018411
3823520864

N° de Activo Fijo 50002957-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 7316
Vitacura 6080
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
>	
>	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8.6				
Calor	42.9				
Retorno	_				

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.39			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1						7.9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-02-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica