

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1 Mo	
Bodega Incubadoras	
YORK	
YGFC03CBAHEFXR	
505319666905	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	118
N° de Activo Fijo	50001901-0

N° OT 6312 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.4	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.3	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.18 0.27 0.15

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica