

Equipo	Split Ducto
Ubicación	URGENCIA ESCOLAR P1° VITACURA
Descripción	SPLIT DUCTO 2 HALL ESPERA URGENCIA ESCOLAR
Marca	ANWO
Modelo	GEDA36E-DOO-N2
Serie	9U82990111918

N° de Activo Fijo	50004010-0
N° OT	9433
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓


Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8		✓	1.25			2
Calor	32.5						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					12.5
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 13-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenimiento  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica