

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Split Ducto	N° de Activo Fijo	12001201-0
Ubicación	P3° Torre Médica		
Descripción	Split 10 Pabellón HT N° 3	N° OT	2569
Marca	LENNOX	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	HP18413V7M	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	5188H08695	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	12		✓	0.74			1.2
Calor	33		✓	1.3			2.3
Retorno		✓		5.05	4.9	4.85	9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica