

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Mo
Unidad De Enfermería Sector Sur
YORK
YGFC14CBAHEFXR
50531E19667141

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50002184-0	
N° OT	1630	
Edificio	Av. Manguehue Norte 1499	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

1630
Av. Manquehue Norte 1499
Septiembre, 2021
Mantención

1831

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12
Calor	32

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.52 0.39 0.36 0.6 0.51 0.38 0.36 0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1

Fecha Mantención:

Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**

15-09-2021

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica