

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 2 Estacionamiento Antiguo
Kinesioterapia 2
ANWO
GEP24E-D00-N2
9U76790112286

N° de Activo Fijo 50003838-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2587
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.1	
Calor	40.4	
Retorno		

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.32 0.72 **Ventilador Interior** 0.29 0.63 **~** Compresor 1 **~** 10.22 5.3 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	08-10-2021	

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica