

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P7º Torre Sur
Uma 03 Casino Personal
YORK
XTI-060X081-BAKA050A
CKPMXT0011

N° OT Edificio Período de Ejecución

N° de Activo Fijo

Área

3077
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

50001003-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
~
~
~
~
✓
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.1
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal		
Motor 1	~		7.95	7.82	8.11	15.6		
Motor 2								

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	15-10-2021	

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica