

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Sala Cuna	
Sala Cuna- Comedor Mamá 1Er Pis	0
OCEAN	
CES9E-DOO	
JAA0WAH8179558000465_	

N° de Activo Fijo 50001707-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4558
Lauca 1296
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.8	
Calor	42.9	
Retorno		

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.2			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1						4
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica