

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
2°Piso Est.Antiguo
Kinesioterapia 6
CLARK
CCF-24HR02
WU0661680210374

N° de Activo Fijo 50002899-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2590
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8	
Calor	35	
Retorno		

Medición de Consumos Eléctricos (A) S Trif Mono R Nominal **Ventilador Exterior** 0.33 0.6 **Ventilador Interior** 0.41 0.7 **~** Compresor 1 **~** 5.47 9.96 Compresor 2

Observaciones: S	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica